

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «РКЗ»

Е.В. Заровский

«19» _____ 2021 г.

АКТ № 1а

О результатах периодических испытаний продукции КРО 175/75

за № 13, изготовленной предприятием

ОАО «Радосшковичский керамический завод»

(условное обозначение, наименование)

Данные результаты периодических испытаний распространяются на продукцию, выпускаемую до 19.07.2021 или на продукцию _____

(месяц, год)

(количество или ее заводские номера)

Начало испытаний

«06» 01 2021 г.

Конец испытаний

«19» 04 2021 г.

Место проведения испытаний лаборатория завода

1. Цель испытаний определение морозостойкости

2. Результаты испытаний положительные

(положительные или отрицательные результаты в целом. При отрицательных

результатах перечисляют выявленные дефекты или делают ссылку на перечень дефектов)


3. Заключение продукция выдержала испытания согласно СТБ 1160-99


и соответствует марке по морозостойкости F – 100

4. Приложение акт отбора проб № 1. от 06.01.21г.







5. Основание: протокол периодических испытаний № 1а от «19» 04 2021 г.

Представитель предприятия изготовителя

Мастер контрольный  Г.Н.Радевич, «19» 04 2021 г.
(должность) (подпись) (ФИО)


Начальник БТК  Н.С. Нехвядович «19» 04 2021г.
(должность) (подпись) (ФИО)

Протокол № 1а
периодических испытаний продукции КРО 175 от партии № 13

Наименование параметров	Ед. измер.	СТБ 1160-99		Требование к параметру		Данные испытаний, контроля	Дата	Подписи лиц, ответственных за контроль
		шифр документа						
		номер пункта						
		технич. требован.	метод испыт.	номин.	пред. отклон.			
Определение морозостойкости	цикл	5.5	7.11	не менее 15		100	19.04.2021	
Образец № 1						100	19.04.2021	
Образец № 2						100	19.04.2021	
Образец № 3						100	19.04.2021	
Образец № 4						100	19.04.2021	
Образец № 5						100	19.04.2021	

Вывод: Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный КРО 175 от партии № 13 по морозостойкости соответствует требованиям СТБ 1160-99 и марке F-100.

Мастер контрольный


 _____ Г.Н.Радевич

19.04.2021

АКТ № 1

об отборе продукции для периодических испытаний

06.01.21 г

СГП ОАО «РКЗ»

Мною, начальником БТК Козловской З.В., на складе готовой продукции отобран кирпич керамический рядовой полнотельный одинарный КРО 175/75 от партии № 13 для проведения периодических испытаний на морозостойкость в количестве 5 шт.

Отобранная для периодических испытаний продукция выдержала приемосдаточные испытания в соответствии с СТБ 1160-99.

Мастер контрольный БТК  З.В.Козловская