

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «РКЗ»

Е.В. Заровский

«24» 10 2020 г.

АКТ № 29А

О результатах периодических испытаний продукции Блок КППГ
380×250×138, изготовленной предприятием

ОАО «Радошковичский керамический завод»

(условное обозначение, наименование)

Данные результаты периодических испытаний распространяются на продукцию,
выпускаемую, до 29.01.2021 г или на продукцию _____
(месяц, год) (количество или ее заводские номера)

Начало испытаний
«24» 07 2020 г

Конец испытаний
«29» 10 2020 г

Место проведения испытаний лаборатория завода

1. Цель испытаний определение морозостойкости

2. Результаты испытаний положительные
(положительные или отрицательные результаты в целом. При отрицательных

результатах перечисляют выявленные дефекты или делают ссылку на перечень дефектов)

3. Заключение продукция выдержала испытания согласно СТБ 1719-2007 и
соответствует марке F-100

4. Приложение акт отбора проб № 29 от 24.07.20 г.

5. Основание: протокол периодических испытаний №29А от «29» 10 2020 г.

Представитель предприятия изготовителя

Мастер контрольный Е.В.Лубчинская «29» 10 2020 г.
(должность) (подпись) (ФИО)

Начальник БТК Н.С.Нехвядович «29» 10 2020 г.
(должность) (подпись) (ФИО)

АКТ №29

об отборе продукции для периодических испытаний


24.07.20 г

СГП ОАО «РКЗ»

Мною, мастером контрольным Лубчинской Е.В., на складе готовой продукции отобран блок керамический пустотелый поризованный пазогребневый Блок КПППГ 380×250×138 для проведения периодических испытаний на морозостойкость в количестве 5 шт.

Отобранная для периодических испытаний продукция выдержала приемосдаточные испытания в соответствии с СТБ 1719-2007.

Мастер контрольный



Лубчинская Е.В.

